



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0239/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Kurki kulowe typu DP**

Zawierający / containing: stal węglową, stal kwasoodporną, PTFE

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu kurki należy przepłukać silnym strumieniem wody.

Wytwórca / producer:

ANDREX-DĄBROWSKI Spółka Jawna
39-307 Gawłuszowice
Brzyście 35 k/Mielca

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ANDREX-DĄBROWSKI Spółka Jawna
39-307 Gawłuszowice
Brzyście 35 k/Mielca



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-04-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2018-04-24 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 marca 2014

The date of issue of the certificate: 26th March 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady